

## J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に基づく自己適合宣言

文書番号 : HDHC-002  
発行者の名前 : 浜松熱供給株式会社  
発行者の住所 : 静岡県浜松市中区板屋町 1 1 1 番地の 2  
宣言の対象 : 建築物省エネ法に係る「他人から供給された熱」の一次エネルギー換算係数  
令和 元年度分 (付属書参照)

上記宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

<規格番号> 2 9 熱第 9 6 号  
<規格名称> 熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算出に係るガイドライン  
<発効日 > 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日

問い合わせ先 浜松熱供給株式会社  
総務部総務課  
TEL: 053-453-0941

会社代表者の署名

高橋 順一

---

(本人の署名又は同等の印)

発効日 : 2 0 2 1 年 4 月 2 0 日  
発行場所 : 浜松熱供給株式会社  
役職名・氏名 : 代表取締役社長 高橋 順一

この文書は、J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書(HDHC-001 付属書)

建築物省エネ法に係る「他人から供給された熱」の一次エネルギー換算係数（令和 元年度分）

一般社団法人 日本熱供給事業協会が定めた「熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算出に係るガイドライン」29 熱第 96 号に基づく本係数は以下の通りです。

営業地域名		浜松アクトシティ駅前	
所在地		浜松市中区板屋町ほか	
事業者名	事業登録番号	浜松熱供給株式会社	第 4 5 号

原・燃料使用量	計	冷熱	温熱
ガ ス (1000 m <sup>3</sup> )	1, 2 9 4	2 5 2	1, 0 4 2
L P G (t)			
石 炭 (t)			
電 力 (MWh)	5, 1 8 6	3, 8 8 7	1, 2 9 9
その他			
販売熱量 (GJ)	9 7, 6 9 1	5 7, 6 1 9	4 0, 0 7 2
COP	0. 9 0	1. 1 7	0. 6 7

一次エネルギー換算値 ガス：45MJ/m<sup>3</sup>、電力：9.76MJ/kWh

「他人から供給された熱」の 一次エネルギー換算係数 (kJ/kJ)	冷熱	0. 8 6
	温熱	1. 4 9