

J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に基づく自己適合宣言

文書番号 : HDHC-003
発行者の名前 : 浜松熱供給株式会社
発行者の住所 : 静岡県浜松市中区板屋町 1 1 1 番地の 2
宣言の対象 : 建築物省エネ法に係る「他人から供給された熱」の一次エネルギー換算係数
令和 3 年度分 (付属書参照)

上記宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

<規格番号> 2 9 熱第 9 6 号
<規格名称> 熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算出に係るガイドライン
<発効日 > 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日

問い合わせ先 浜松熱供給株式会社
技術部
TEL: 053-453-0941

会社代表者の署名

高橋 順一

(本人の署名又は同等の印)

発効日 : 2 0 2 3 年 3 月 1 3 日
発行場所 : 浜松熱供給株式会社
役職名・氏名 : 代表取締役社長 高橋 順一

この文書は、J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書(HDHC-001 付属書)

建築物省エネ法に係る「他人から供給された熱」の一次エネルギー換算係数（令和 3 年度分）

一般社団法人 日本熱供給事業協会が定めた「熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算出に係るガイドライン」29 熱第 96 号に基づく本係数は以下の通りです。

営業地域名		浜松アクトシティ駅前	
所在地		浜松市中区板屋町ほか	
事業者名	事業登録番号	浜松熱供給株式会社	第 4 5 号

原・燃料使用量	計	冷熱	温熱
ガ ス (1000 m ³)	1, 0 7 4	1 0 5	9 6 9
L P G (t)			
石 炭 (t)			
電 力 (M W h)	4, 9 8 5	3, 3 3 3	1, 6 5 2
その他			
販売熱量 (G J)	8 4, 7 8 2	4 5, 6 5 1	3 9, 1 3 1
C O P	0. 8 7	1. 2 3	0. 6 6

一次エネルギー換算値 ガス：45MJ/m³、電力：9.76MJ/kWh

「他人から供給された熱」の 一次エネルギー換算係数 (kJ/kJ)	冷熱	0. 8 2
	温熱	1. 5 2